



NOTA ACLARATORIA N°1

**Plan Mendoza Construye
Línea de acción 1: Vivienda social**

Ref.: Expte. 3772-G-18
B° A.M.P.A.R.A – Tupungato

En respuesta a Nota N° 5919/2018, se informa a los oferentes lo siguiente:

Punto 1: en los casos que no existe la factibilidad de realizar conexión a red de gas, se debe proveer la conexión de gas envasado, contemplando cada uno de los requisitos exigidos en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda y de las empresas prestatarias del servicio.

Punto 2: el panel a proveer es tipo claswall, los espesores y características técnicas se definen en función del cálculo térmico que debe realizar el oferente para garantizar la adecuada protección del tanque de reserva y colector, para cada zona de emplazamiento de la vivienda. El panel no es el mismo que el utilizado en la cubierta de la vivienda.

Mendoza, 31 de Julio de 2018.


Arq. DAMIAN SALAMONE
PRESIDENTE Honorable Directorio
Instituto Provincial de la Vivienda