



## **NOTA ACLARATORIA N° 2**

**Plan Mendoza Construye**  
**Línea de acción 1: Vivienda social**  
**EXPTE. 4126-G-18 B° Prosperidad Barrialina. 2° Etapa. JUNIN**

En respuesta a Nota N° 7328/2018, se indica lo siguiente:

**Punto 1:** La contratista es la encargada de realizar las tareas de estaqueo y amojonamiento, previo al inicio de los trabajos de vivienda, designando para ello un agrimensor cuyos honorarios estarán a su cargo.

**Punto 2:** Se reitera lo indicado en el ARTÍCULO 12°: TECHOS, inciso 12.1 Panel de cubierta liviana autoportante - (CLAp), del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda del presente llamado a licitación, donde se indica a los oferentes que deben verificar el espesor de la cubierta de techo, aplicando los reglamentos vigentes y los catálogos técnicos del producto para cada ubicación geográfica de la vivienda.

Mendoza, 14 de Septiembre de 2018.

Arq. JAIME G. GRIMALT  
Vocal Honorable Directorio  
Instituto Provincial de la Vivienda