Esc: 1,50	ILUMINACION	P. BAJA	



PLANTA

PROTOTIPO ALAS

ESQUEMA DE TABLERO



COMPUTO DE BOCAS					BAJA TENSION	
TABLERO	CIRCUITO	TOMAS	LUCES	TOTAL	TV	TE
TS	I	8	5	13	-	-
	II	4	2	6	-	-
TOTAL		12	7	19	1	1

CALCULO DE POTENCIA

7 luces x 100 w 700 w

12 tomas x 150 w 1800 w

Potencia total al 100% 2,50 Kw

CAMARA DE INSPECCION PARA JABALINA



CAMARA DE FUNDICION

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIAS EMBUTIDAS

Destino: Vivienda

UBICACION :

PROPIETARIO :

EXPTE : / /

firma propietario

DIRECCIÓN TÉCNICA Obra Civil:
DOMICILIO:
MATRICULA Nº
CATEGORIA

PROYECTO:
DOMICILIO:
MATRICULA Nº
CATEGORIA

V° B°

CALCULO:
DOMICILIO::
MATRICULA Nº
CATEGORIA

V° B° CONSTRUCCION

DIRECCIÓN TÉCNICA:
DOMICILIO:
MATRICULA Nº
CATEGORIA

EJECUCIÓN:

V° B° Oficina Técnica

Aprobado